

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3640**/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **10** tháng 7 năm 2024

V/v góp ý Phương án ứng
phó với tình huống khẩn cấp
đập, hồ chứa thủy điện
Đăk Robaye

Kính gửi: UBND tỉnh Kon Tum

Thực hiện đề nghị của UBND tỉnh Kon Tum tại Công văn số 2223/UBND-HTKT ngày 25/6/2024 về việc góp ý Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Đăk Robaye (sau đây gọi tắt là Phương án); trên cơ sở Dự thảo Phương án do Chủ đầu tư dự án thủy điện Đăk Robaye cung cấp và đề xuất của Giám đốc Sở Công Thương tại Văn bản số 1468/SCT-QLNL ngày 05/7/2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến như sau:

1. Nội dung Phương án cơ bản phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quản lý về an toàn đập, hồ chứa nước và mẫu phương án ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

2. Một số nội dung đề nghị chỉnh sửa, bổ sung

- Cập nhật Quyết định số 651/QĐ-BCT ngày 27/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương và Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.

- Cập nhật Quyết định về việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, các huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi (có trong Phương án) năm 2024 để đảm bảo công tác truyền tin, cảnh báo khi xảy ra các tình huống khẩn cấp đã nêu trong Phương án.

- Sửa đổi tên Phương án thành "Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Đăk Robaye" để đảm bảo đúng với quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Tại Chương II của Dự thảo Phương án: Chỉ cần nêu khái quát về địa hình, khí tượng thủy văn (lượng mưa, mùa mưa, lưu lượng lũ lớn nhất...), thảm thực vật lưu vực hồ chứa...

- Dự án thủy điện Đăk Robaye thuộc loại đập, hồ chứa lớn, do đó phải lắp đặt hệ thống giám sát vận hành; thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho

đập và vùng hạ du đập; thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trên lưu vực hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ trước khi đi vào vận hành để đáp ứng công tác cảnh báo truyền tin nhằm bảo đảm an toàn cho vùng hạ du và công trình trong các tình huống xả lũ khẩn cấp, tình huống vỡ đập.

- Theo thống kê tại Phụ lục V của Dự thảo phương án, vùng hạ du đập thủy điện Đăk Robaye thuộc tỉnh Quảng Ngãi là khá lớn. Theo quy định tại khoản 9 Điều 2, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước: "*Vùng hạ du đập là vùng bị ngập lụt khi hồ xả nước theo quy trình; xả lũ trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập*"; do đó, khi cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định ban hành các biện pháp ứng phó trong các tình huống khẩn cấp của Dự thảo Phương án phải thông báo ngay đến Trưởng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan để phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản vùng hạ du đập thủy điện Đăk Robaye.

3. Một số nội dung khác

- Đối với các tình huống thiên tai khác chưa được dự kiến trong Phương án, Chủ đầu tư phải tổ chức ứng phó đảm bảo nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai: "Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả" và thực hiện theo phương châm "bốn tại chỗ": Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

- Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết trong Quy chế phối hợp vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Robaye với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi (có trong Phương án) và các Nhà máy Thủy điện khác trên cùng lưu vực sông Đăk R'Baye để đảm bảo an toàn cho người và tài sản vùng hạ du đập thủy điện Đăk Robaye.

- Sau khi phương án được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt, đề nghị Chủ đầu tư gửi cho UBND tỉnh Quảng Ngãi (*thông qua Sở Công Thương*) và các địa phương có liên quan để theo dõi, phối hợp trong quá trình thực hiện.

Kính đề nghị UBND tỉnh Kon Tum nghiên cứu, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Sơn Tây;
- Công ty TNHH thủy điện Đăk Robaye;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.th596



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Phước Hiền